



Resposta ao Requerimento nº 356/2024

Autoria: HENRIQUE CONTI

Assunto: *Informações sobre os ares-condicionados existentes na UBS do Jardim Paraíso.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 4 de abril de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 1- 4.628/2024

De: Joao V. - SS

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais - A/C Valauri C.

Data: 02/04/2024 às 10:22:58

Setores envolvidos:

SS, SG-DRI

REQUERIMENTO 356 6º SESSÃO

Segue anexo resposta requerimento nº 356/2024.

—

Joao Gabriel Vieira

Secretário da Saúde

em exercício

Anexos:

Resposta_requerimento_n_356_2024.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

1

À
Secretaria da Saúde

Em resposta ao Requerimento nº 356/2024 de autoria do Vereador Henrique Conti, temos a responder as seguintes questões da competência do Departamento da Atenção Básica:

1) Quantos ares-condicionados foram instalados na Unidade Básica de Saúde do Jardim Paraíso

Resp.: Atualmente a unidade conta com 4 aparelhos de ares-condicionados.

2) Destes, quantos estão em funcionamento ?

Resp.: No momento temos 4 aparelhos em funcionamento, 1 sala de Ginecologia, 1 na sala de Vacina e 2 nas salas de Odontologia.

3) Considerando informações de que há ar-condicionado com mal funcionamento na área da farmácia da Unidade, desde começo de janeiro, onde está sendo utilizado um balde para coletar água devido a vazamento do ar-condicionado?

Quais providências serão tomadas ? Qual cronograma do departamento competente?

Resp.: Já foi acionada empresa contratada para manutenção dos equipamentos de ares-condicionados e em 15 /03 foi realizada a manutenção corretiva e foi solucionado o problema citado.

Valinhos em, 26 de março de 2024.


Márcio Soldá
Departamento de Atenção Básica
Diretor


João Gabriel Vieira
Secretaria da Saúde
Secretário