



Resposta ao Requerimento nº 341/2024

Autoria: FRANKLIN

Assunto: *Informações referentes ao conserto do ar condicionado da Unidade Básica de Saúde do Jardim Imperial.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 9 de abril de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 1- 4.692/2024

De: Joao V. - SS

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais - A/C Valauri C.

Data: 02/04/2024 às 10:32:34

Setores envolvidos:

SS, SG-DRI

REQUERIMENTO 341 6ª SESSÃO

Segue anexo resposta requerimento nº 341/2024.

—

Joao Gabriel Vieira

Secretário da Saúde

em exercício

Anexos:

Resposta_requerimento_n_341_2024.pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

1

À
Secretaria da Saúde

Em resposta ao Requerimento nº 341/2024 de autoria da Vereadora **Franklin Duarte de Lima**, temos a responder as seguintes questões da competência do Departamento da Atenção Básica:

1) Qual o status atual do pedido de conserto do ar condicionado na sala do dentista da Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Imperial, considerando que a solicitação foi feita há 6 meses?

Resp.: Já está na programação para realizar a manutenção.

2) Poderiam fornecer informações sobre as razões para a demora no atendimento do pedido do ar condicionado na referida sala?

Resp.: Conforme programação, foram priorizadas as manutenções de equipamentos em locais com grande volume de pacientes e em áreas sem suporte de ventilador.

3) Como a municipalidade pretende resolver a situação da sala do dentista, que permanece quente mesmo com o uso de ventiladores, afetando o ambiente de trabalho e o atendimento dos pacientes?

Resp.: Já estamos solicitando para a empresa, que atenda a essa demanda com maior brevidade.

4) Existe um prazo estimado para a conclusão do conserto do ar condicionado na sala do dentista? Se sim, qual é esse prazo?

Resp.: Não há estimativa para a conclusão do conserto, entretanto, será priorizada a execução do serviço.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

5) Quais providências específicas serão tomadas para garantir que situações semelhantes não ocorram no futuro, e que as solicitações de manutenção sejam tratadas de maneira mais eficiente?

Resp.: Está sendo solicitado à Secretaria da Saúde, através da CI nº 3907/2024, que seja realizado o levantamento dos serviços de saúde que necessitam da instalação de aparelhos de ar condicionado, para que providenciem o processo licitatório específico para a compra e instalação de aparelhos de ares condicionados.

6) Há algum plano de contingência ou alternativas temporárias para amenizar as condições térmicas na sala do dentista enquanto o conserto do ar condicionado não é concluído?

Resp.: Não há plano de contingência, apenas permanece o uso de ventilador para amenizar as condições térmicas.

7) A municipalidade está ciente do impacto que a falta de climatização adequada na sala do dentista pode ter na qualidade do atendimento aos pacientes? Em caso afirmativo, quais medidas estão sendo consideradas para minimizar esse impacto?

Resp.: Sim, A municipalidade está ciente. Está sendo solicitado junto ao Departamento de Gerenciamento e Manutenção que seja realizado o levantamento dos serviços de saúde que necessitam da instalação de aparelhos de ar condicionado, para que providenciem o processo licitatório específico para a compra e instalação de aparelhos de ares condicionados.

8) Como os profissionais de saúde e os pacientes estão sendo informados sobre o andamento do processo de conserto do ar condicionado na Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Imperial?

Resp.: Estão sendo orientados diretamente pela Supervisora responsável pelo serviço de saúde da Unidade Básica de Saúde sobre os trâmites que estão sendo realizados pela Administração.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

9) A municipalidade tem planos para realizar uma manutenção preventiva regular nos sistemas de climatização das unidades de saúde, a fim de evitar problemas semelhantes no futuro?

Resp.: Sim, atualmente temos um contrato vigente para a manutenção dos equipamentos que compõem o inventário de equipamentos de ares condicionados da Administração.

Valinhos em, 25 de março de 2024.


Márcio Seldá
Departamento de Atenção Básica
Diretor


João Gabriel Vieira
Secretaria da Saúde
Secretário