



**Resposta ao Requerimento nº 389/2024**

---

**Autoria:** FRANKLIN

**Assunto:** *Informações referentes ao protocolo nº 8756-2024 do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 22 de abril de 2024.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Valinhos, 19 de abril de 2024

**OFÍCIO Nº 102/2024 – PRES/DAEV**

**Ref:** Ofício 538/2024

**Assunto:** Resposta para o Requerimento nº 389/2024 – *“Informações referentes ao protocolo 8756/2024 do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos”.*

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao requerido, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV) informar que o protocolo 8756/2024 está concluído.

Trata-se de uma ocorrência causada por mau uso da rede de esgoto. Após filmagem realizada pela equipe de Manutenção do DAEV, foi constatada a existência de resíduos sólidos na bolsa de esgoto da residência, como pedras e até mesmo pedaço de telha, o que causava a sua obstrução e extravasamento na casa vizinha. O reparo foi realizado na sexta-feira, dia 19 de abril.





Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.



**Engº Claudio Weimar Alonso**  
**Presidente**

Ao Ilmo. Sr.

**THIAGO MEDEIA MEGGIATO**

Diretor do Departamento de Relações Institucionais  
Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos  
Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta