



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.064/2015-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 15 de setembro de 2015.

Ref.: Requerimento nº 1.245/2015-CMV

Vereador Orestes Previtalo Junior

Processo administrativo nº 15.955/2015-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador Orestes Previtalo Junior, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos ao quesito formulado, como seguem:

Quais providências esta Autarquia tem tomado nos últimos anos para que seja solucionado o problema do mau cheiro nas redondezas da E.T.E (Estação de Tratamento de Esgoto)?

Resposta: Seguem, na forma do anexo, as informações prestadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de dirimir os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

epigrafado, de

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

Respeitosamente,

Quais providências

do Departamento de

Tratamento de Esgoto

Anexo: 01 folha

do Departamento de

Tratamento de Esgoto

Sua Excelência, o senhor

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de

Valinhos

IN LIBERTATE LABOR

CLAYTON ROBERTO MACHADO

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 16/09/2015 09:00

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1245/2015

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre providências quanto ao mau cheiro nas redondezas da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Capuava.

Nº PROTOCOLO
01509/2015



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 08 de setembro de 2015.

Ofício Pres. nº 182/2015.

Ref.: Requerimento nº 1245/2015 - Ver. Orestes Prevital Jr.

Senhor Secretário:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atenção a solicitação formulada através da C.I. nº 1.274/15-DTL/SAJI, aduzir as informações prestadas pelo Diretor da Divisão de Tratamento de Esgotos-Departamento de Operação e Manutenção desta Autarquia:

Primeiramente, esclarecemos que junto a Divisão de Tratamento de Esgoto não existe nenhum registro de reclamação de odor próximo à ETE-Capuava, como também, após verificação, não foi encontrada nenhuma reclamação através do Sistema 156-PMV e Sistema 0800-3839-DAEV, nem mesmo junto a CETESB.

Quanto as melhorias realizadas, destacamos:

A) Construção de galpão para fechamento na totalidade do Tratamento Preliminar da Estação. O Tratamento Preliminar é a unidade que recebe o esgoto "in natura" e a unidade consiste em: 01 - Grade Cremalheira - equipamento mecânico que remove o material particulado presente no esgoto com dimensões acima de 2cm, 02 - Peneira Rotativa - equipamento mecânico que remove material orgânico particulado acima e 2cm, e 03 - Desarenador - equipamento mecânico que remove a areia presente no esgoto.

B) Aplicação de Peróxido de Hidrogênio no efluente dos Reatores Anaeróbicos para redução do sulfato de hidrogênio em enxofre elementar.

Sendo que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Eng.º LUIZ MAYR NETO

Presidente

Ilmo. Sr.

Dr. ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO

MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta