



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.137/2015-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 29 de setembro de 2015.

Ref.: **Requerimento nº 1320/2015-CMV**
Vereador Orestes Previtalo Junior
Processo administrativo nº 16.780/2015-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador Orestes Previtalo Junior, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. O DAEV (Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos) fornece o serviço de instalação de aparelhos controladores de ar na rede de água quando solicitado por munícipes?

Resposta: Consoante informações disponibilizadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, as redes de distribuição de água do Município, em atendimento a NBR 12218, são equipadas com sistemas de expulsão de ar por válvulas ventosas, e desta forma, a referida Autarquia não fornece o serviço supracitado pelo nobre Edil requerente, tendo em vista que tais equipamentos não são homologados na rede de água.

Ad ensejo, reiterei a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

A

Sua Excelência, o senhor

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de V

Nº PROTOCOLO
01598/2015

Data/Hora Protocolo: 29/09/2015 09:46

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1320/2015

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre aparelhos controladores de ar na rede de água em Valinhos utilizados pelo DaeV.