



Ofício nº 1.706/2016-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 02 de dezembro de 2016.

Ref.: **Requerimento nº 1631/16-CMV**
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 20.740/2016-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador José Henrique Conti, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- A Municipalidade possui conhecimento de vazamento de esgoto contaminando área de preservação permanente (nascente) nas imediações da Rua Campos Salles, 1500?
- O Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos tem ciência do ocorrido? Se sim, quais providências foram tomadas?
- Foi realizado vistoria para identificar a causa do vazamento? Caso positivo, encaminhar cópia do Laudo de Vistoria.
- Qual a extensão do dano causado à área de preservação permanente?
- O responsável foi notificado?
- Quais penalidades foram aplicadas ao infrator? Caso positivo, enviar cópia das notificações.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, acerca dos questionamentos formulados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 02 folhas.

A
Sua Excelência, o senhor
SIDMAR RODRIGO TOLOI
Presidente da Egrégia Câmara Muni

Nº PROTOCOLO 02350/2016	Data/Hora Protocolo: 01/12/2016 15:51
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1631/2016
	Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO
	Assunto: Informações acerca de vazamento de esgoto em área de preservação permanente nas proximidades da Rua Campos Salles, nº 1500.



Valinhos, 28 de novembro de 2016.

OFÍCIO PRES. Nº 189/2016

Ref.: C.I. Nº 1841/16-DTL/SAJI

Recabi
29.11.16
AA

Assunto: Requerimento nº 1631/2016 - Vereador José Henrique Conti

Senhor Secretário;

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, aduzir as informações prestadas pelo Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização:

- O problema de vazamento de esgotos no local era devido a uma obstrução de rede de esgotos;
- A equipe de manutenção desta Autarquia esteve no local para promover a desobstrução da rede de esgotos, contudo, não teve condições de realizar o trabalho, pois o poço de inspeção onde ocorreu a obstrução estava no meio de uma touceira de bambus, em um terreno particular e de difícil acesso;
- Na oportunidade, em contato com o proprietário do imóvel, ficou acertado que o mesmo iria efetuar a retirada de boa parte dos bambus para possibilitar a entrada da equipe do DAEV para promover a desobstrução da rede de esgotos;
- Assim que o DAEV foi comunicado sobre a limpeza do local, foi promovida a desobstrução da rede de esgotos;
- O responsável pelo imóvel se comprometeu a promover limpeza do local e não permitir que os bambus isolem a área novamente, pois a conservação do lote é de responsabilidade do proprietário do mesmo, cabendo a esta Autarquia, efetuar a manutenção de rede de esgotos.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


CLÁUDIO SANTI MARIA
Presidente

Ilm^o. Sr.

Dr. CLÁUDIO ROBERTO NAVA

MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

Prefeitura Municipal de Valinhos

NESTA